

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
тел./факс: (4712) 70-01-09; e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
ОКТМО 38701000; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3,
тел.: (4712) 70-01-09, e-mail: fbuz@46.rospotrebnadzor.ru
307800, РОССИЯ, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34,
тел.: (471-43) 2-21-36, e-mail: harina_an@46cge.rospotrebnadzor.ru
306530, РОССИЯ, Курская обл, г Щигры, ул Красная, дом 81,
тел.: (471-45) 4-26-14, e-mail: mitrakova_is@46.rospotrebnadzor.ru
305044, РОССИЯ, Курская обл, г Курск, ул Станционная, дом 11,
тел.: (4712) 22-31-00, e-mail: vozduhlab@46cge.rospotrebnadzor.ru

Адрес места осуществления деятельности

305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 3

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AC75



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом приема и кодирования проб
и исследований, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курской области»,
В.А. Василенко

В.А. Василенко

« 13 » марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5761,5763 от 13.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Коммунальный"

2. Юридический адрес: Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д. 27, кв. 2
Фактический адрес: Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Островского, д. 4

3. Наименование образца (пробы):

Проба № 5761 - Вода питьевая холодная из скважины
Проба № 5763 - Вода питьевая из водоразборной колонки

4. Место отбора: ООО "Коммунальный"

Проба № 5761 - Водозабор № 1, скважина № 1, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Куйбышева
Проба № 5763 - Водоразборная колонка, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Железнодорожная, д. 11

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.02.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Новикова Г. У., помощник врача по гигиене труда отдела организации исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 14:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 4/6-67 Г от 10.01.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.06.25.5761 ; 01.06.25.5763

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.02.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5761					
дата начала испытаний 26.02.2025 14:30 дата выдачи результата 04.03.2025 15:45					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
лаборатория исследования воды и почвы санитарно-гигиенической лаборатории					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.02.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5761					
дата начала испытаний 26.02.2025 14:30 дата выдачи результата 04.03.2025 15:45					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,90±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	31,9±3,2	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
3	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	25,9±2,6	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
4	Полифосфаты (PO ₄ 3-)	мг/дм ³	менее 0,25	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
5	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
6	Барий	мг/дм ³	0,096±0,024	не более 0,7	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
7	Литий	мг/дм ³	0,022±0,007	не более 0,03	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п. 6, метод А, вариант 3
9	Натрий	мг/дм ³	21,7±2,2	не более 200	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
10	Стронций	мг/дм ³	менее 0,5	не более 7	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
11	Бор	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
12	Остаточный связанный хлор	мг/дм ³	менее 0,8	не нормируется	ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3
13	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	менее 0,1	не нормируется	ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3
14	Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,32±0,26	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п.9, способ Б
15	Аммиак/Аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п. 5, метод А
16	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
17	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
18	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,0050±0,0025	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
19	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	277±25	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
20	Жесткость общая	°Ж	4,7±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 4, метод А
21	Кальций	мг/дм ³	30,8±3,1	не нормируется	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
22	Магний	мг/дм ³	14,6±1,5	не более 50	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
23	Калий	мг/дм ³	11,3±1,1	не нормируется	ГОСТ 31869-2012 п. 5, метод А
24	Фториды(F-)	мг/дм ³	0,37±0,05	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
лаборатория исследования воды и почвы санитарно-гигиенической лаборатории					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образец поступил 26.02.2025 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5761 дата начала испытаний 26.02.2025 14:30 дата выдачи результата 12.03.2025 17:42					
1	Алюминий	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,2	ГОСТ 31870-2012 п. 4
2	Молибден	мг/дм ³	менее 0,001	не более 0,07	ГОСТ 31870-2012 п. 4
3	Свинец	мг/дм ³	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012, п.4 п. 4
4	Цинк	мг/дм ³	менее 0,1	не более 5	ПНД Ф 14.1:2/4.214-06

лаборатория физико-химических исследований санитарно-гигиенической лаборатории

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 26.02.2025 14:10

Регистрационный номер пробы в журнале 5761

дата начала испытаний 26.02.2025 14:10 дата выдачи результата 03.03.2025 16:42

1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.4, 5.7
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.4, 6.7
3	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.6, 7.8

бактериологическая лаборатория микробиологической лаборатории

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 26.02.2025 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 5763

дата начала испытаний 26.02.2025 14:30 дата выдачи результата 03.03.2025 17:17

1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

лаборатория исследования воды и почвы санитарно-гигиенической лаборатории

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 26.02.2025 14:10

Регистрационный номер пробы в журнале 5763

дата начала испытаний 26.02.2025 14:10 дата выдачи результата 03.03.2025 16:42

1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.4, 5.7
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.4, 6.7
3	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.6, 7.8

бактериологическая лаборатория микробиологической лаборатории

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Лазарева Е. А., эксперт отдела приема и кодирования проб (образцов)

конец протокола лабораторных испытаний № 5761, 5763 от 13.03.2025